

HK.9020.1.91.2021  
L.dz. 4139 / 21

Ząbkowice Śl., dnia 28 października 2021 roku

### OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**Nazwa wodociągu:** Złoty Stok.

**Źródło wody:** ujęcia podziemne oraz powierzchniowe w Złotym Stoku.

**Strefa zaopatrzenia:**

- Gmina Złoty Stok: Złoty Stok, Płonica, Błotnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śl. na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22, w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z sieci wodociągu Złoty Stok, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Złotym Stoku,

kod próbki / punkt poboru / data pobrania / badane parametry :

- 931/Ch, 931/B / Błotnica dz. nr 170/1 / 04.10.2021 r. / barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, Mn, Fe, chlor wolny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów, enterokoki kałowe, Clostridium perfringens,

- 929/Ch, 929/B / Złoty Stok, dz. nr 714 – komora wodomierzowa / 04.10.2021 r. / barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, Mn, Fe, chlor wolny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów, enterokoki kałowe, Clostridium perfringens,

stwierdza, że woda spełnia wymagania określone w cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- vide: sprawozdania z badań nr 931/LB/2021, 929/LB/2021 z dnia 08.10.2021 r.,

**W związku z powyższym, woda w/w strefie zaopatrzenia wodociągu Złoty Stok jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano również próbkę wody surowej

kod próbki / data pobrania / punkt poboru / badane parametry

- 930/Ch, 930/B / Złoty Stok, dz. geod. 890/197 – punkt czerpalny wody surowej / 04.10.2021 r. / barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów, enterokoki kałowe, Clostridium perfringens,

Wyniki badań wody surowej nie podlegają ocenie na zasadach określonych dla wody przeznaczonej do spożycia w punktach zgodności, natomiast umożliwiają podmiotowi dostarczającemu wodę ocenić skuteczność uzdatniania.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ząbkowicach Śląskich

*Andrzej Mazur*  
mgr inż. Andrzej Mazur

Otrzymują:

1. Burmistrz Złotego Stoku
2. PPU WOD-KAN Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 2  
57-250 Złoty Stok
3. a/a

MS/MS